



КНМ 66210061000201171585 от 04.10.2021 16:00



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 8(3439) 346 -12- 60, электронный адрес: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа
(наименование органа государственного пожарного надзора)

623418, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Прокопьева, 8
телефон 8(3439) 36-55-76, электронный адрес: Tond-k.uralsky@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 245/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» (ИНН 6666006951)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой, выездной проверки от 04.10.2021 года №245
в период с «13» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.

Начальником ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска–Уральского, Каменского городского округа УНДиПР

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ГУ МЧС России по Свердловской области майором вн. службы Якимовой Ольгой Леонидовной
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ
«Средняя школа №60» Лосева Елена Анатольевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	в помещениях техперсонала, венткамеры, радиоузел (№113, №126, №124 (2 этаж), №33, 34, №61, 62, №26, 27, 28 (1 этаж) по техническому паспорту 9198 от 15.01.1992 г.) категория по взрывопожарной опасности В-3 /П-П а, В-2 /П-П а, отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24, СП 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п. 6.6.4);	22.10.2022	
2.	выход на кровлю с лестничных клеток осуществляется не через противопожарные двери 2- го типа	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 34, п.3, ст. 37, п. 2, ст. 88 п.1, п. 3, п. 13; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям.» п. 7.6)	22.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Москва Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области майор внутренней службы
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

