

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза
Г.П. Кунавина»**

623428, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Мичурина, 61 тел. 36-66-67

ИНН 6666006951, ОГРН 1036600621133, КПП 661201001 Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург Финансово-бюджетное Управление Каменск-Уральского городского округа, р/сч. 03234653657400006200, БИК 016577551,

ОКПО 48561357, ОКВЭД 80.21

Отчет о выполнении предписаний.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного меставыявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Отметка о выполнении
1.	в помещениях техперсонала, венткамеры, (№ 113, №126, (2 этаж), №33, 34, Х°61, 62, №26, 27, 28 (1 этаж) по техническому пас- порту 9198 от 15.01.1992 г.) категория по взрывопожарной опасности В-3 /П-П а, В-2 /П- П а, отсутствуют противопопо- жарные двери в противопо- жарной преграде с требуемым пределов огнестойкости	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. 3° 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24, СП 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решением» п. 6.6.4	Установлены противопожарные двери
2	в помещении радиоузел, №124 (2 этаж)		Помещение очищено от предметов не предназначенных для организации радио вещания. Категория помещения «Д»

3.	выход на кровлю с лестничных клеток осуществляется не через противопожарные двери 2-го типа	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 34, п.3, ст. 37, п. 2, ст. 88 п.1, п. 3, п. 13; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям.» п. 7.6)	Установлены противопожарные двери
----	---	--	-----------------------------------

Директор

Е.А. Лосева