



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-

mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №
60 имени Героя Советского Союза Г.П.
Кунавина"
623428, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Мичурина ул., 61

директор
Лосева Елена Анатольевна

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 26.02.2021

№ 34-2021-222

При проведении плановой выездной проверки с 01.02.2021 по 26.02.2021
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.П.КУНАВИНА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61

дата регистрации 22.01.2003

ИНН/ОГРН 6666006951 / 1036600621133

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" (623428,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61)

Акт плановой выездной проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах № 34/2021-222 от 26.02.2021

рассмотрении представленных документов: выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу по показателю: Железо <i>Представить протоколы лабораторных испытаний.</i>	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.4.1074-01	2.6.2. 3.4.1.	28.02.2022
2.	Обеспечить использование мебели в кабинетах №№ №217, №222, №116, №202, №226, кабинет технологии № 116 с отделкой без дефектов и повреждений, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	28.02.2022

3.	Туалетные кабины оборудовать дверями	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	28.02.2022
4.	Содержать полы в организации (малый спортивный зал, классы №№ 2№116, № 230, 329, каб. Математика "8А", каб. Обществознание "11", кабинет начальных классов "3А", туалет для девочек 2 этаж, каб. №133, коридор около обеденного зала) без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	28.02.2022
5.	Содержать потолки в рекреации на третьем этаже и в спортивном зале; в кабинетах №№109, 116, 230, 217, 329 113; стены помещений в спортивном зале, складе хранения дезинфицирующих средств, в кабинетах №№ 329, 222, 116, 202, 230 (в т.ч. подоконники в кабинетах №329, №222, №116, №202, №230), в туалете, в рекреациях (в т.ч. дверные проемы над кабинетами) без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	28.02.2022
6.	Обеспечить конструкцию окон в кабинетах №№ 230, 329, 226, 133, 116 (технология), 109 (технология), рекреации 2-го этажа, обеденном зале с возможностью проведения проветривания в любое время года	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	28.02.2022
7.	Содержать окна без трещин и иных нарушений целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	28.02.2022
8.	Содержать все источники искусственного освещения должны в исправном состоянии, без следов загрязнений.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	28.02.2022
9.	Организовать проведение профилактических и противозидемических мероприятий и контроль за их проведением, а именно: обеспечить соблюдение мер, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, грызунов: именно: устранить отверстия в местах прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций в туалете при медицинском кабинете, в кабинете № 109, в раздевалках при спортивном зале (помещения ногомойки, туалет), комнате хранения дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.5.2.3472-17 СП 3.5.3.3223-14	2.9.5. 4.3. 3.8.	28.02.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в указанный срок.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

- Информацию (письмо) по выполнению предписания
- Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61

- директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61 - Лосеву Елену Анатольевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт

Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах



Луптакова Елена Николаевна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

Предписание получил:

директор Лосева Е.А.

должность, ФИО



подпись

26.02.2021 г.

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мичурина ул., 61